



## Zakład Badań Ogniowych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21  
tel. (0-22) 853-34-27  
fax (0-22) 847-23-11  
e-mail: [fire@itb.pl](mailto:fire@itb.pl)

## RAPORT KLASYFIKACYJNY NR NP-1313/07/ZM w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, dla *papy IZOLMAT PLAN ventimax® Top* dla

WŁAŚCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO

PPMB IZOLMAT Sp. z o.o.  
ul. Sandomierska 38  
80-051 Gdańsk

1. Nr umowy: NP-1313/P/07/ZM
2. Przedmiot klasyfikacji: Przekrycie dachowe z pokryciem z papy o nazwie handlowej **IZOLMAT PLAN ventimax® Top**.  
Układ warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:  
- podkład niepalny,  
- stare wyremontowane pokrycie dachowe z pap asfaltowych,  
- impregnat, masa asfaltowo - kauczukowa IZOLPLAST, stosowana wg instrukcji producenta,  
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN ventimax® Top,  
Klasyfikacja dotyczy także:  
- każdego profilowanego i nie perforowanego podkładu stalowego oraz każdego niepalnego ciągłego podkładu o grubości co najmniej 10 mm,  
- dachów o nachyleniu połaci do 20°
3. Klasyfikacja ogniowa: Dach z przekryciem o budowie określonej w pkt. 2, klasyfikuje się jako **B<sub>ROOF</sub> ( t<sub>1</sub> )** ( wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006 ) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg Instrukcji ITB 401/2004).
4. Podstawa klasyfikacji: PN-ENV 1187:2004 Metody badań odporności dachów na ogień zewnętrzny cz.1.  
PN-EN 13501-5: 2006.  
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budowlanych – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Instrukcja ITB nr 401/2004. Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN, Raport z badań nr LP-1313/11.5-74/07
5. Termin ważności: 06.12.2010
6. Załączniki: –
7. Data: 06.12.2007
8. Opracowanie: Zbigniew Maternik

K I E R O W N I K  
Pracowni Rozwoju Pożaru  
i Badań Materiałowych  
dr inż. Andrzej Kolbrecki

Kierownik Zakładu Badań Ogniowych

Mirosław Kosiorek

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.